

**INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.**

<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE</b>	
<b>NOMBRE:</b> CARDEÑADIJO	<b>LOCALIDAD:</b> CARDEÑADIJO
<b>CENTRO:</b> CARDEÑADIJO	<b>PROVINCIA:</b> 09194 BURGOS
<b>DIRECCIÓN:</b> Plaza Félix Pérez y Pérez 1	<b>PAÍS:</b> ESPAÑA
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:</b>	
<b>NATURALEZA:</b> Agua de consumo	<b>F. TOMA MUESTRA:</b> 21/06/22 13:38h.
<b>REF. CLIENTE:</b> 27/64009	<b>F. RECEPCIÓN:</b> 21/06/22
<b>OBSERVACIONES:</b> *Tomado por Laboratorio Ayuntamiento Cardeñadijo Localidad Cardeñadijo Pto Análisis RADIATIVIDAD 0 Tipo Análisis RADIATIVIDAD 27 COD muestreo 64009 PM-DEP-CARDEÑADIJO	

**ANÁLISIS FÍSICO/QUÍMICO**

Inicio 22/06/22 Fin 10/07/22

	Parametro	Unidades	Resultado	Norma Legislativa
1	Radiactividad			
	Actividad alfa total	(Bq/l)	<0.02	≤0.1
	Actividad beta total	(Bq/l)	<0.02	≤1
	Dosis indicativa total	(mSv/año)	<0.10	≤0.1

Este informe no podrá ser reproducido total o parcialmente sin aprobación escrita de Applus

Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a análisis

Applus Norcontrol, S.L.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Coruña, Hoja 1507, Folio 114, Tomo 292, Libro 138, Sec. 3ª de Sociedades. C.I.F. B-150.44.357.

**INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.**

**DEPARTAMENTOS FÍSICO/QUÍMICO**

Las opiniones, interpretaciones, etc, que se indican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

La Muestra cumple R.D. 140/2003, modificado por el R.D. 314/2016 y por el R.D. 902/2018, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano., en los parámetros analizados.

**METODOLOGÍA EMPLEADA**

Q 1 Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC Nº103/LE 268

**Jefe de Proyecto (Dpto. Físico-Químico)**

**Jorge Manuel Mahía Saavedra**

**A Coruña, 11 de Julio de 2022**

Applus<sup>+</sup>  
Applus Norcontrol, S.L.U.  
Mahía

**Garantía de Calidad de Servicio**

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@applus.com](mailto:satisfaccion.cliente@applus.com)